

2017年第一季度北京市国控企业30万千瓦以上火电厂监督性监测结果公开数据表

企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
华能北京热电有限责任公司	朝阳区	废气企业	排口1	2017/1/12	二氧化硫 (mg/m ³)	11	50	是		锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)	
					氮氧化物 (mg/m ³)	23	100	是			
					颗粒物 (mg/m ³)	7	20	是			
					汞及其化合物 (g/m ³)	<0.429	30	是			
			排口2	2017/1/12	二氧化硫 (mg/m ³)	17	50	是			
					氮氧化物 (mg/m ³)	11	100	是			
					颗粒物 (mg/m ³)	3	20	是			
					汞及其化合物 (g/m ³)	<0.407	30	是			
			排口3	2017/1/12	二氧化硫 (mg/m ³)	3	20	是		固定式燃气轮机大气污染物排放标准 (DB11/847-2011)	
					氮氧化物 (mg/m ³)	14	30	是			
			排口4	2017/1/12	二氧化硫 (mg/m ³)	3	20	是			
					氮氧化物 (mg/m ³)	13	30	是			