

## 2017年第二季度北京市国控企业30万千瓦以上火电厂监督性监测结果公开数据表

| 企业名称         | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间      | 监测项目及排放浓度                 |    | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                             | 备注     |
|--------------|------|-------|------|-----------|---------------------------|----|-----------|------|------|----------------------------------|--------|
| 华能北京热电有限责任公司 | 朝阳区  | 废气企业  | 排口1  |           | --                        | -- | --        | --   |      |                                  | 燃煤机组关停 |
|              |      |       | 排口2  |           | --                        | -- | --        | --   |      |                                  |        |
|              |      |       | 排口3  | 2017/4/11 | 二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3  | 20        | 是    |      | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准 (DB11/847-2011) |        |
|              |      |       |      |           | 氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 13 | 30        | 是    |      |                                  |        |
|              |      |       | 排口4  | 2017/4/11 | 二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3  | 20        | 是    |      |                                  |        |
|              |      |       |      |           | 氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 13 | 30        | 是    |      |                                  |        |