

2017年第三季度北京市国控企业30万千瓦以上火电厂监督性监测结果公开数据表

企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
华能北京热电有限责任公司	朝阳区	废气企业	排口1		--	--	--	--			停炉
			排口2		--	--	--	--			
			排口3	2017/11/9	二氧化硫 (mg/m ³)	3	20	是		固定式燃气轮机大气污染物排放标准 (DB11/847-2011)	
					氮氧化物 (mg/m ³)	12	30	是			
			排口4		--	--	--	--			停炉
					--	--	--	--			