2016年第二季度北京市国控企业30万千瓦以上火电厂监督性监测结果公开数据表

企业名称	所属区县	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
华能北京热电有限责任公司	朝阳区	废气企业	排口2	2016/4/14	二氧化硫（mg/m^3）	3	50	是		锅炉大气污染物排放标准（DB11/139-2015）	
					氮氧化物（mg/m^3）	11	100	是			
					颗粒物（mg/m^3）	8	20	是			
					汞及其化合物（εg/m^3）	<0.41	30	是			
			排口4	2016/4/14	二氧化硫（mg/m^3）	<3	20	是		固定式燃气轮机大气污染物排放标准（DB11/847-2011）	
					氮氧化物（mg/m^3）	15	30	是			
			排口1	停产							
			排口3	停产							